

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania na *Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16*

W dniu 1 września 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), „*Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16*”. Na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

W projekcie wykonawczym strona 27 , autor w pozycji 9 zestawiał adaptor do połączenia z systemami centralnego sterowania. Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać ten adaptor? Do jakich systemów ma się łączyć po jakich protokołach?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów, klimatyzacja etapu III ma być wpięta do centralnego sterownika posiadającego funkcję zgodne z tabelą porównawczą j.n.:

Sterownik centralny	Parametry zgodnie z dokumentacją projektową	Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
Model	-	DCM601A51
Ekran dotykowy	Tak	Tak
Proporcjonalne rozliczanie kosztów zużycia energii każdej jednostki wewnętrznej,	Tak	Tak
Zdalne sprawdzanie szczelności instalacji czynnika chłodniczego, unikając obecności na obiekcie,	Tak	Tak
Dostęp tylko do podstawowych funkcji z poziomu sterownika (włączenie/wyłączenie, tryb, nastawa, prędkość wentylatora, żaluzje, oznaczenie i reset filtra, błąd i kod,)	Tak	Tak

Widok rozkładu pomieszczeń i bezpośredni dostęp do głównych funkcji jednostki wewnętrznej	Tak	Tak
Kompletna historia pracy systemu,	Tak	Tak
Oszczędzanie energii poprzez blokowanie działania układu klimatyzacji razem z innym wyposażeniem, np. z układem ogrzewania,	Tak	Tak
Wszystkie funkcje dostępne bezpośrednio poprzez standardowy interfejs internetowy (sterowanie klimatyzacją przez komputer)	Tak	Tak